



PRESCRIPTIONS D'EMPLOI DE L'ARMOIRE

Icc3 max toléré = 10kA

Le dimensionnement des câbles d'alimentation de l'armoire doit être conforme aux règles §525 de la NFC15100.
(Ex : La longueur maxi du câbles pvc cuivre 5G16mm² est de 150mètres).

Température d'utilisation MINI / MAXI : -25 / +60
(§512/2/1 de la NFC15100 : AA4 selon titre 7 NFC15100)

L' ouverture de l'armoire est réservée aux seuls personnels habilités et autorisés selon NFC18510.

La fixation de l'armoire est obligatoire avant la mise en service.

L'armoire ne doit pas être utilisée en régime de neutre IT.

